

Số: 102 /TD-PCCC-Đ5

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an;

Căn cứ văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC số 1661/NT-PCCC&CNCH-P3 ngày 19/10/2012 của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH.

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 08/2020/CVĐNNT ngày 16/01/2020 của Công ty cổ phần phát triển UP.

Người đại diện là ông/bà: Phan Minh Tuấn - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

**PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN**

Công trình: Tòa nhà Keangnam HaNoi Landmark 72.

Hạng mục: Finos Keangnam.

Địa điểm xây dựng: Một phần tầng 43, tòa nhà Keangnam HaNoi Landmark 72, lô E6, KĐT mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đại diện chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển UP.

Đơn vị thiết kế: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nội thất Bền Vững, Công ty cổ phần A-Fire.

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy về nội dung sau:

- Bố trí mặt bằng, lối ra thoát nạn;
- Điều chỉnh vị trí đầu báo cháy, đầu phun chữa cháy Sprinkler, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; trang bị bình chữa cháy;
- Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FM-200.

(theo các tài liệu, bản vẽ ghi ở trang 2)

Xây dựng phương án đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình thi công, đảm bảo duy trì khả năng hoạt động của các hệ thống PCCC và các hạng mục kỹ thuật khác liên quan đến PCCC của công trình; chỉ được phép đưa hạng mục công trình vào sử dụng sau khi được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC theo quy định./.

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư (để thực hiện);
- C07 - Bộ Công an;
- Đ/c Giám đốc CATP;
- Đ/c Đại tá Trần Ngọc Dương - PGĐ CATP;
- (để báo cáo)
- Phòng PV01;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- (Công trình loại I- để theo dõi)
- Lưu: VT, PC07(Đ5).

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020



TRƯỞNG PHÒNG

Thượng tá Phạm Trung Hiếu